

Rapporto di prova n°:	2153250	
Descrizione:	Analisi acque post filtrazione con sistema filtrante GMW Jumbo 1	Spettabile: GMW Gagliano Marco Via del Popolo, 27 27058 VOGHERA (PV)
Accettazione:	1500648	
Data Prelievo:	18-nov-15	
Data Arrivo Camp.:	18-nov-15	Data Inizio Prova: 20-nov-15
Data Rapp. Prova:	16-dic-15	Data Fine Prova: 30-nov-15
Tipo Prove:	Generico	
Rif. Legge/Autoriz.:		
Prelevatore:	Prelievo a nostra cura	

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
Escherichia Coli	UCF/100ml	APAT CNR IRSA 7030 MAN 29 2003	0			0
Enterococchi	UCF/100ml	APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0			0
Pseudomonas Aeruginosa	UCF/250ml	Rapporti ISTISAN 07/5	0			0
Conta Microbica a 22°C	UCF/ml	APAT IRSA CNR 7050 MAN 29 2003	<10			100
Conta Microbica a 37°C	UCF/ml	APAT IRSA CNR 7050 MAN 29 2003	<10			20
Legionella Pneumophila	presenza/assenza	ISO 11731-1998	Assente			Assente

Rev. 01 per modifica descrizione campione.

In relazione al Decreto Legislativo n° 31 del 2 febbraio 2001, recepito dal D. Lgs n° 152 del 2006 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, tutti i parametri analitici considerati risultano **CONFORMI** alle concentrazioni massime ammissibili. L'analisi è stata condotta in assenza di contaminazione batterica del filtro, prelevando una aliquota di 1000 ml di acqua potabile filtrata.



VEDERE CONDIZIONI DI FORNITURA SUL RETRO